



ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ»

Σας ενημερώνουμε ότι στο έντυπο του Προϋπολογισμού Προσφοράς εκ παραδρομής αναγράφικαν λανθασμένες οι ποσότητες των υπό προμήθεια υδρομετρητών. Οι ορθές είναι αυτές που αναγράφονται στον Προϋπολογισμό Μελέτης και δίνονται παρακάτω:

| Α.Τ. | Είδος Προμήθειας | Μον. Μετρ. | Ποσότη. | Τιμή Μον. (€) | Δαπάνη (€) |
|-----------------------------------|---|------------|---------|-----------------------|------------|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 - ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ | | | | CPV 38411000-9 | |
| 1 | Υδρομετρητές ύδρευσης ½'' ταχυμετρικοί, ξηρού τύπου, απλής ριπής, μικτής ανάγνωσης, ονομαστικής παροχής Qn =1,5m ³ /h (Q3=2,5m ³ /h), μετρολογικής κλάσης C-H (R160-H) μετά ενωτικών παρεμβυσμάτων & πλαστικών ασφαλειών (11 cm). | τεμ | 220 | | |
| 2 | Υδρομετρητές ύδρευσης ½'' ταχυμετρικοί, ξηρού τύπου, πολλαπλής ριπής, μικτής ανάγνωσης, ονομαστικής παροχής Qn =1,5m ³ /h (Q3=2,5m ³ /h), μετρολογικής κλάσης C-H (R160-H) μετά ενωτικών παρεμβυσμάτων & πλαστικών ασφαλειών (16,5 cm). | τεμ | 219 | | |
| 3 | Υδρομετρητές ύδρευσης 1'' ταχυμετρικοί, ξηρού τύπου, πολλαπλής ριπής, μικτής ανάγνωσης, ονομαστικής παροχής Qn =3,5m ³ /h (Q3=6,3m ³ /h), μετρολογικής κλάσης C-H (R160-H) μετά ενωτικών παρεμβυσμάτων & πλαστικών ασφαλειών (26 cm). | τεμ | 22 | | |
| 4 | Υδρομετρητές άρδευσης 3'', DN80, (τύπου WOLTMAN), ξηρού τύπου, ονομαστικής παροχής Qn=90 m ³ /h (Q3=100m ³ /h) | τεμ | 62 | | |
| 5 | Υδρομετρητές υδροληψίας άρδευσης (τύπου Shlumberger), αναλογικού τύπου, εύρους μέτρησης έως 50 m ³ /h | τεμ | 60 | | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ: | |
| | | | | ΦΠΑ 23% | |
| | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ