



ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»

Σας διευκρινίζουμε τα παρακάτω :

Σύμφωνα με τα άρθρα 1.3 και 2.3.1 της διακήρυξης κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα ειδών και όχι ανά είδος, γεγονός που συνεπάγεται ότι υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθούν προσφορές με μεγαλύτερες τιμές από τις ενδεικτικές του προϋπολογισμού σε συγκεκριμένα είδη, αρκεί το άθροισμα της ομάδας να είναι ίσο ή μικρότερο από αυτό του προϋπολογισμού.

Διευκρινήσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές:

ΟΜΑΔΑ Α. ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α/Α : (10~18) ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΕ

1. Πρώτη Ύλη
Το χρώμα του υλικού για την παραγωγή σωλήνων θα είναι μπλε ή μαύρη.
2. Σήμανση.
Οι σωλήνες θα φέρουν σήμανση τυπωμένη ανά μέτρο μήκος σωλήνα.

ΟΜΑΔΑ Β. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

114. ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΙΝΟΧ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 200/60-6

ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΙΝΟΧ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Φ180-210.

114~118. ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΙΝΟΧ

Οι σέλλες θα είναι μήκους 30cm.

ΟΜΑΔΑ Δ. ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

175. ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΙΣΙΟ ΘΥΛΙΚΟ Φ63Χ2" για ΡΕ

ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΙΣΙΟ 2"

176. ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΙΣΙΟ ΘΥΛΙΚΟ Φ90Χ3" για ΡΕ

ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΙΣΙΟ 3"

177. ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ

Τα φρεάτια θα είναι ορθογώνια με διαστάσεις κάτω βάσης περίπου 50Χ40, κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής με καπάκι χρώματος πράσινου.

Επί ποινή αποκλεισμού

3. Υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του προμηθευτή ότι φέρει ευθύνη έναντι του νόμου στην περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. (Στα υλικά ύδρευσης)



ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ